



Strukturdaten Strom Stadtwerke Mühlacker GmbH

Stand: 31.12.2022

Netzrelevante Daten nach § 23 c Abs 3. Nr. 1 – 7 EnWG

Nr. 1

Jahreshöchstlast und Lastverlauf

	Max (kW)	Datum Max	Uhrzeit Max
MS	19.251 kW	14.12.2022	11:30
MS / NS	10.999 kW	17.12.2022	22:30
NS	11.037 kW	17.12.2022	22:30

Nr. 2

Netzverluste je Spannungsebene

HS / MS	334.044 kWh
MS	767.253 kWh
MS / NS	548.799 kWh
NS	536.580 kWh

Nr. 3

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden NS

Summe (kWh)	40.310.134 kWh
Max (kW)	10.157 kW

Summenlast der Netzverluste

Summe (kWh)	2.186.677 kWh
Max (kW)	612 kW

**Nr. 4****Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden**

Summe (kWh)	40.542.290 kWh
-------------	----------------

Max (kW)	9.025 kW
----------	----------

Nr. 5**Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene**

	Summe (kWh)	Max (kW)
HS / MS	115.547.069 kWh	23.280 kW
MS	77.255.087 kWh	18.107 kW
MS / NS	41.383.727 kWh	11.081 kW

Nr. 6.**Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene**

	Summe (kWh)	Max (kW)
Rückspeisung aus MS	366.798 kWh	3.312 kW
Rückspeisung aus MS / NS	389.507 kWh	3.375 kW
Einspeisung MS	12.304.316 kWh	2.673 kW
Einspeisung MS / NS	0 kWh	0 kW
Einspeisung NS	11.098.280 kWh	7.981 kW

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene im zeitlichen Verlauf

Siehe hierzu: Anlage 1 - Einspeisungen pro Spannungsebene im zeitlichen Verlauf

Nr. 7.**Mengen und Preise der Verlustenergie**

Bezug	2.502.141 kWh
Preis	5,43 ct / kWh