



Strukturdaten Strom Stadtwerke Mühlacker GmbH

Stand: 31.12.2021

Netzrelevante Daten nach § 23 c Abs 3. Nr. 1 – 6 EnWG

Nr. 1

Jahreshöchstlast und Lastverlauf

	Max (kW)	Datum Max	Uhrzeit Max
MS	19.344 kW	09.02.2021	11:30
MS / NS	11.628 kW	13.02.2021	22:30
NS	11.181 kW	13.02.2021	22:30

Nr. 2

Netzverluste je Spannungsebene

HS / MS	364.442 kWh
MS	855.444 kWh
MS / NS	588.468 kWh
NS	1.658.475 kWh

Nr. 3

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden NS

Summe (kWh)	43.043.830 kWh
Max (kW)	10.214 kW

Summenlast der Netzverluste

Summe (kWh)	3.466.829 kWh
Max (kW)	994 kW

**Nr. 4****Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden**

Summe (kWh) 40.640.154 kWh

Max (kW) 8.855 kW

Nr. 5**Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene**

	Summe (kWh)	Max (kW)
HS / MS	121.624.324 kWh	24.040 kW
MS	82.023.362 kWh	18.290 kW
MS / NS	45.282.815 kWh	11.717 kW

Nr. 6.**Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene**

	Summe (kWh)	Max (kW)
Rückspeisung aus MS	61.624 kWh	2.058 kW
Rückspeisung aus MS / NS	68.830 kWh	2.119 kW
Einspeisung MS	12.889.442 kWh	2.524 kW
Einspeisung MS / NS	0 kWh	0 kW
Einspeisung NS	10.608.854 kWh	7.917 kW